Podmínky připojení nemovitostí na novou splaškovou kanalizaci

Obec Libuň dokončila výstavbu nové splaškové kanalizace zakončené obecní čistírnou odpadních vod (ČOV). Kanalizace je zkolaudována a připravena k připojování jednotlivých nemovitostí.

Vlastníci nemovitostí, kteří dosud odváděli přečištěné odpadní vody ze septiků nebo domovních čistíren odpadních vod (DČOV) do původní jednotné kanalizace, budou nově odvádět veškeré splaškové vody přímo do nové kanalizace.

Obec doporučuje provést připojení nemovitostí nejpozději do 31. 8. 2027. Připojování je možné od 20. 11. 2026.

1. Technické podmínky připojení

- Nová kanalizace je určena výhradně pro splaškové odpadní vody z domácností.
- Odpadní vody budou odváděny přímo z vnitřní kanalizace domu, bez předchozího čištění v septiku nebo domovní ČOV.
- Kanalizační přípojku si zajišťuje a hradí vlastník nemovitosti na vlastní náklady.
- Přípojka musí být provedena jako vodotěsná, z vhodného kanalizačního potrubí (PVC, PP), v odpovídající dimenzi a sklonu podle platných technických norem.
- Na přípojce musí být zřízena revizní (kontrolní) šachta o minimálním průměru DN 400, přednostně na pozemku vlastníka v blízkosti hranice veřejného a soukromého pozemku.
- Umístění přípojky a její napojení musí být provedeno dle projektové dokumentace. Před jejím zasypáním je třeba přizvat zástupce obece ke kontrole provedeného napojení. (pořídit fotodokumentaci)

2. Co lze a nelze do kanalizace vypouštět

Do nové kanalizace lze v souladu s kanalizačním řádem obce odvádět pouze běžné splaškové vody z domácnosti, zejména z WC, koupelen, kuchyní, praček a myček.

Do kanalizace je zakázáno vypouštět zejména:

- dešťové vody ze střech, okapů a zpevněných ploch,
- vody z bazénů, drenážní, podzemní a povrchové vody,
- oleje, chemikálie, barvy, rozpouštědla a jiné nebezpečné látky,
- pevné odpady, hygienické potřeby, vlhčené ubrousky a další předměty, které mohou způsobit ucpání kanalizace nebo poškodit ČOV.

3. Stávající septiky a domovní ČOV

- Při přepojení na novou kanalizaci musí být stávající septiky nebo domovní ČOV vyřazeny z cesty odvádění splaškových vod. Odpadní vody musí být odvedeny přímo do nové kanalizace bez předchozího čištění.
- Stávající septiky a domovní ČOV není nutné v okamžiku přepojení okamžitě odstraňovat. Musí však být odpojeny tak, aby jimi odpadní vody již neprotékaly.
- Vlastníci nemovitostí zajistí v budoucnu odstranění stávajících septiků a domovních ČOV na vlastní náklady. Při jejich odstranění je nutné zajistit řádné vyprázdnění a vyčištění.

4. Postup připojení

1. Vlastník nemovitosti kontaktuje obec Libuň a projedná možnost a způsob napojení.
2. Předloží návrh technického řešení přípojky, zejména místo napojení na veřejnou kanalizaci.

   (Vlastníci, kteří obdrželi projektovou dokumentaci přípojky mají body 1 a 2 splněny)
3. Na vlastní náklady zajistí realizaci přípojky.
4. Před zasypáním potrubí a místa napojení umožní obci provést kontrolu správnosti provedení.
5. Vlastník uzavře s obcí písemnou smlouvu o odvádění odpadních vod.

Žádáme všechny vlastníky nemovitostí o včasné zahájení přípravy kanalizačních přípojek a jejich realizaci tak, aby bylo možné dodržet doporučený termín připojení do 31. 8. 2027.

V případě dotazů a projednání technických podmínek se obracejte na Obec Libuň.

V Libuni dne 19.11.2026

Obecní úřad Libuň
adresa: Libuň 27, 507 15 Libuň
telefon: +420 493 591 130